



试验报告

编号: DGJ-DLJC-2026101017005

委托单位: 成都新都宝湾国际物流有限公司

项目类别: 安全工器具

检验性质: 定期试验

检测人员: 宋浩, 刘泳

审核人: 蒋波

批准人: 张吉东

检测单位(章): 电管家能源管理四川有限公司



扫描验证真伪

检测日期: 2026 年 10 月 10 日

1. 本报告依据:

GB26860-2011电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分

DL/T 1476-2023电力安全工器具预防性试验规程

DL/T976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

2. 本公司不负责抽样(样品由客户提供), 本报告数据/结果仅适用于客户提供的本次检验检测样品。

3. 报告涂改、部分复印无效。

4. 无检测报告专用章无效; 无批准人签字无效。

5. 通过扫描报告二维码核实真伪: 二维码报告无法查询或者与查询报告不一致欢迎投诉
举报。

其他说明:

目 录

高压绝缘手套检测数据..... 4

绝缘鞋检测数据..... 5

10kV 高压验电笔检测数据..... 7

10kV 绝缘杆检测数据..... 8

10kV 接地线检测数据..... 9

附:企业资质..... 10

高压绝缘手套检测数据

试验编号： 检-001

委托单位： 成都新都宝湾国际物流有限公司

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司

检测日期： 2026 年 10 月 10 日

天 气： 晴

温 度： 20.0℃

湿 度： 65%

1、测试信息

规格型号	20kV	生产厂家	双安科技有限公司		
本次检测时间	2026-10-10	试验周期	6 月	下次检测时间	2027-04-10
样品数量	3	合格数量	3	不合格数量	0
试验依据	GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分、DL/T 1476-2023电力安全工器具预防性试验规程、DL/T 976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程				
标准要求	外观检查：绝缘手套应具有良好的电气性能，较高的机械性能和柔软良好的服用性能，内外表面均应平滑、完好无损，无划痕、裂纹、折痕和孔洞 交流耐压试验：交流耐压 20 kV/1 分钟，无闪络、无击穿、无过热。				

2、试验数据及结果

样品编号	外观检测	工频耐压试验			试验结果	结论
		试验电压	试验时间	闪络 击穿 过热		
JYST001	完好	20kV	1min	无	通过	合格
JYST002	完好	20kV	1min	无	通过	合格
JYST003	完好	20kV	1min	无	通过	合格



绝缘鞋检测数据

试验编号： 检-001

委托单位： 成都新都宝鸿国际物流有限公司

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司

检测日期： 2026 年 10 月 10 日

天 气： 晴

温 度： 20.0℃

湿 度： 65%

1、测试信息

规格型号	20kV	生产厂家	安全牌		
本次检测时间	2026-10-10	试验周期	6 月	下次检测时间	2027-04-10
样品数量	1	合格数量	1	不合格数量	0
试验依据	GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分、DL/T 1476-2023电力安全工器具预防性试验规程、DL/T 976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程				
标准要求	1. 外观检查：外观应完好无损，鞋帮不应出现开胶，鞋底不应出现防滑齿磨平、外底磨露出绝缘层等现象； 2. 工频耐压试验：高压工频耐压 15kV/1 分钟，试验泄漏电流≤6mA。				

2、试验数据及结果

样品编号	外观检测	工频耐压试验				结论
		试验电压	试验时间	泄漏电流 (mA)	试验结果	
JYX001	完好	20kV	1min	≤6	通过	合格

绝缘鞋检测数据

试验编号： 检-002

委托单位： 成都新都宝湾国际物流有限公司

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司

检测日期： 2026 年 10 月 10 日

天 气： 晴

温 度： 20.0℃

湿 度： 65%

1、测试信息

规格型号	25kV	生产厂家	双安牌		
本次检测时间	2026-10-10	试验周期	6 月	下次检测时间	2027-04-10
样品数量	1	合格数量	1	不合格数量	0
试验依据	GB26860-2011 电力安全工器具预防性试验规程、DL/T 1476-2023电力安全工器具预防性试验规程、DL/T 976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程				
标准要求	1.外观检查：外观应完好无损，鞋帮不应出现开胶，鞋底不应出现防滑齿磨平、外底磨露出绝缘层等现象； 2.工频耐压试验：高压工频耐压 15kV/1 分钟，试验泄漏电流≤6mA。				

2、试验数据及结果

样品编号	外观检测	工频耐压试验			结论
		试验电压	试验时间	试验结果	
JYX001	完好	20kV	1min	通过	合格



10kV 高压验电笔检测数据

试验编号: 检-001

委托单位: 成都新都宝湾国际物流有限公司

检测日期: 2026 年 10 月 10 日

温 度: 20.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天 气: 晴

湿 度: 65%

1、测试信息

规格型号	10kV	生产厂家	河北博飞特电力设备有限公司		
本次检测时间	2026-10-10	试验周期	12 月	下次检测时间	2027-10-10
样品数量	1	合格数量	1	不合格数量	0
试验依据	GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分、DL/T 1476-2023电力安全工器具预防性试验规程、DL/T 976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程				
标准要求	1. 外观检查：验电器手柄、护环、绝缘元件、限位标记和接触电极、指示器和绝缘杆等均无明显损伤。各部件连接应牢固可靠，指示器应密封完好，表面应光滑、平整，指示器上的标志应完整。绝缘杆内外表面应清洁、光滑，无划痕及硬伤； 2. 启动电压值不得高于额定电压的 45%，不得低于额定电压的 10%，额定电压 10kV 的验电器，试验长度 0.7m，工频耐压 45kV，持续时间 1 分钟通过。				

2、试验数据及结果

样品编号	外观检测	工频耐压试验				结论
		启动电压	试验电压	试验时间	试验结果	
YDB001	完好	2kV	45kV	1min	通过	合格



10kV 绝缘杆检测数据

试验编号: 检-001

委托单位: 成都新都宝湾国际物流有限公司

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

检测日期: 2026 年 10 月 10 日

天 气: 晴

温 度: 20.0℃

湿 度: 65%

1、测试信息

规格型号	10kV	生产厂家	/		
本次检测时间	2026-10-10	试验周期	12 月	下次检测时间	2027-10-10
样品数量	1	合格数量	1	不合格数量	0
试验依据	GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分、DL/T 1476-2023电力安全工器具预防性试验规程、DL/T 976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程				
标准要求	1、外观检查：杆接头连接应紧密牢固，无松动、锈蚀和断裂等现象；杆体应光滑，绝缘部分应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕，玻璃纤维布与树脂间粘接应充好，不应开胶；握手持持部分护套与绝缘杆连接应紧密，无破损，不产生滑动或转动。 2、工频耐压试验：额定电压 10kV 的绝缘操作杆，试验长度 0.7m，工频耐压 45kV，持续时间 1 分钟通过。				

2、试验数据及结果

样品编号	外观检测	工频耐压试验				结论
		试验长度	试验电压	试验时间	试验结果	
JYG001	完好	0.7m	45kV	1min	通过	合格



10kV 接地线检测数据

试验编号: 检-001

委托单位: 成都新都宝湾国际物流有限公司

检测日期: 2026 年 10 月 10 日

温 度: 20.0℃

检测单位: 电管家能源管理四川有限公司

天 气: 晴

湿 度: 65%

1、测试信息

规格型号	10kV	生产厂家	高阳县华兴电瓷厂		
本次检测时间	2026-10-10	试验周期	12 月	下次检测时间	2027-10-10
样品数量	1 组	合格数量	1 组	不合格数量	0 组
试验依据	GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分、DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程、DL/T 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程				
标准要求	1、外观检查：杆段应光滑洁净，无气泡、皱纹、开裂，杆段间连接牢固，绝缘线夹与导线连接牢固，导线绝缘护层应完好无损； 2、工频耐压试验：额定电压 10kV 的接地线操作杆，工频耐压 45kV，持续时间 1 分钟通过；导线截面 25mm²，直流电阻<0.79mΩ/m；导线截面 35mm²，直流电阻<0.56mΩ/m。				

2、试验数据及结果

样品编号	外观检测	工频耐压试验			结论
		直流电阻	试验电压	试验时间	
JDS001	完好	<0.79mΩ/m< 0.79mΩ/m	45kV	1min 通过	合格



附：企业资质

试验编号： DGJ-DLJC-2026101017005

委托单位： 成都新都宝湾国际物流有限公司

检测日期： 2026 年 10 月 10 日

温 度： 20.0℃

检测单位： 电管家能源管理四川有限公司

天 气： 晴

湿 度： 65%



承装(修、试)电力设施许可证	
许可证编号: 5-6-00954-2021	
单位名称: 电管家能源管理四川有限公司	住所: 四川省成都市龙泉驿区大面街道成龙大道二段888号成都(国家级)经开区O2(标)1幢101室
法定代表人: 张雪东	许可类别和等级: 承装类三级 承修类三级 承试类三级
统一社会信用代码: 91510104MA6C91M431	
有效期限自 2021年06月23日 起	至 2027年06月22日 止



国家能源局印制